



СЕРТИФІКАТ ВІДПОВІДНОСТІ

Зареєстровано в реєстрі
органу з оцінки відповідності за **№ UA.0111.CB.001-24**

Термін дії **з 10 січня 2024 р. до 09 січня 2025 р.**

Продукція **Муфти термоусаджувальні для силових кабелів (з пластмасовою, паперовою маслопросоченою ізоляцією, з бронею або без броні, на напругу до 10кВ (включно)) типів: JHP, JLP (з'єднувальні), THP-N, THP-I, TLP (кінцеві).**

Код УКТ ЗЕД: 8535, 8536

Відповідає вимогам **ДСТУ ІЕС 60055-1:2017 Кабелі з паперовою ізоляцією в металевій оболонці з мідними чи алюмінієвими струмопровідними жилами, крім газонаповнених під тиском і маслорозповнених кабелів, на номінальну напругу до 18/30 кВ включно. Частина 1. Випробування кабелів та арматури до них (ІЕС 60055-1:1997 + AMD1:2005, IDT) табл. 2 (п.1÷ п.4, п. 6 ÷ п. 9); табл. 3 (п.1÷ п.5, п. 7, п. 8).
ДСТУ EN 61140:2015 Захист проти ураження електричним струмом. Загальні аспекти щодо установок та обладнання (EN 61140:2002, IDT).**

Виробник продукції **Компанія «RADPOL» S. A., ul. Batorego 14, 77-300 Człuchów, Polska (Польща).**

Сертифікат видано **Компанія «RADPOL» S. A., ul. Batorego 14, 77-300 Człuchów, Polska (Польща).**

Додаткова інформація **Муфти термоусаджувальні для силових кабелів з пластмасовою, паперовою маслопросоченою ізоляцією, з бронею або без броні, на напругу до 10кВ (включно), що виготовляються серійно з 10.01.2024 до 09.01.2025. Технічний нагляд - 1 раз на рік.**

Сертифікат видано органом з оцінки відповідності

ООВ ДП «КИЇВОБЛСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ», Юридична (поштова) адреса: вул. Січневого прориву, 84, м. Біла Церква, Київська обл., 09113, Україна, тел. (04563) 4-71-73, 4-76-16.

На підставі Протоколи випробувань: № TP2022-33-1, TP2022-33/1-1, TP2022-33/2-1, TP2022-33/3-1, TP2022-33/4-1 від 09.12.2022 (ВЛ ТОВ «Випробувальний центр «ВИПРОБУВАЧ», м. Бориспіль, атестат про акредитацію № 20408).

Заступник керівника ООВ
ДП «КИЇВОБЛСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ»
М.П.



(підпис)

Лариса БАРТКІВ

(ініціали, прізвище)